

Dohoda o odbere tepelnej energie - príloha k zmluve

Školská jedáleň Bernolákova 16  
 Bernolákova 16  
 040 11 Košice

Zmluvné obdobie: 2018  
 Zmluva číslo: 52/22/2016  
 Číslo odberného miesta: podľa rozpisu  
 Názov odberného miesta: podľa rozpisu

Zmluvne dohodnuté množstvo tepelnej energie na ÚK a prípravu TÚV je v súlade s Vyhláškou ÚRSO č. 248/2016 Z.z. určené podľa dodávky tepla v roku t-2 (posledný uzavretý rok)

Číslo odb. ÚK	Číslo odb. TÚV	OM	Priestory	ÚK (kWh)	TT (kWh)	Spolu (kWh)
ÚK spoločný SJ Bernolákova 16	TTV DOST SJ Bernolákova 16	ŠJ Bernolákova 16	Nebytové	85 717,36	37 750,00	123 467,36
Spolu:				85 717,36	37 750,00	123 467,36

Dodávateľ:  
 Dátum potvrdenia: 17.07.2017

Odberateľ  
 Dátum potvrdenia: 14.8.2017



## Objekt ŠJ Bernolákova 16

### 1. SPOTREBA TEPLA ZA OBJEKT

Rok		TT (kWh)	ÚK (kWh)	TT + ÚK (kWh)
2015	Ročná spotreba tepla	32 875,00	74 212,91	107 087,91
2016	Ročná spotreba tepla	37 750,00	85 717,36	123 467,36
2017	Spotreba tepla za mesiace 1. - 4.	12 733,13	53 319,10	66 052,23

### 2. REGULAČNÝ PRÍKON ODBERNÉHO ZARIADENIA

Regulačný príkon tepelnej energie na ÚK a prípravu TÚV je vypočítaný na rok 2018 v súlade s Vyhláškou ÚRSO č.248/2016 Z.z. ako podiel skutočne dodaného množstva tepla v kWh v roku t-2 do odberného zariadenia, počtu hodín a podielu dennostupňov.

Číslo odb. ÚK	Číslo odb. TÚV	OM	Priestory	Reg.pr.ÚK(kW)	Reg.pr.TT(kW)	Reg.pr.TT+ÚK(kW)
ÚK spoločný ŠJ Bernolákova 16	TTV DOST ŠJ Bernolákova 16	ŠJ Bernolákova 16	Nebytové	16,28	7,17	23,45
Spolu:				16,28	7,17	23,45

### 3. VYKONANÉ RACIONALIZAČNÉ OPATRENIA

Vykonané racionalizačné opatrenia v objekte spotreby tepla	Termín realizácie
Hydraulické vyregulovanie	
Zateplenie objektu (čiastočne, celý objekt)	
Osadenie určených meradiel pre byt	
Osadenie pomerových rozdeľovačov tepla	
Termostatizácia	
Poznámka	